

Solicitante: Essência Serviços

Laudo de Inspeção dos quadros de distribuição



Identificação do painel (Tag/Tensão);	OK
Diagrama unifilar	OK
Identificação dos circuitos;	OK
Integridade mecânica	OK
Limpeza	OK
Pintura	OK
Fechadura e dobradiças	OK
Proteção dos barramentos	OK
Aterramento da carcaça	OK
Oxidação dos barramentos	OK
Disjuntores	OK
Base dos Fusíveis	NA
Terminais/Conectores	OK
Sinais de aquecimento	OK
DPS	OK
Barramento Neutro / Terra	OK
Iluminação Adequada	OK
Coloração dos Cabos	OK
Organização dos Cabos	OK
Dispositivo de Bloqueio	OK
Procedimento de Acionamento	OK
Procedimento de Manutenção	OK
Comunicados Proibitivos	OK

Valores de ensaios de tensão			Valores de ensaios de corrente		
Ffase R/Neutro	Fase S/Neutro	Ffase T/Neutro	Corrente fase R	Corrente fase S	Corrente fase T
127	127	122	22	17	32
Voltagem fase R/S	Voltagem fase S/T	Voltagem fase T/R			
219,7	219,7	211,1			

Macaé, 19/09/2017